取扱説明書

TNo.040

電動昇降台シリーズ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区　分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

⚠警告	
	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故の原因になります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
	ベッドを移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因になります。

⚠注意	
	150kg 以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードやフットスイッチのコードの上に物を置かないでください。コードがきずついて、断線、ショートによる感電や発火の原因になります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ご使用前にゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	コードで脚を引っかけないようにご注意ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2 分以上連続で作動させないでください。
	フットスイッチは押し間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてからベッドの動作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整してからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
	キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

プラグ取付の説明及び仕様　●旭精工社製モーター

ベッド側面から見える制御ボックスに、それぞれ
フットスイッチと電源コードを差し込んでください。

電　源	AC100V　50/60Hz
消費電力（6000N 負荷時）	MAX ： 100W / 1A
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒　下降：約 25 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチコードの長さ	1.5m
電源コードの長さ	3m（アース線付き）

プラグ取付の説明及び仕様　●リナック社製モーター（1 モーター）

【手順ー1】ベッドを横向きまたは裏向きに置き、各プラグが差し込みやすい状態にします。
各プラグは強く差し込む必要があります。必ず強く差し込みやすい状態に設置してください。
【手順ー2】電源用プラグを（図ー1）の位置に強く差し込みます。差し込みが弱いと正常にご使用できません。
【手順ー3】スイッチ用プラグを（図ー2）の位置に強く差し込みます。差し込みが弱いと正常にご使用できません。
【手順ー4】最後に（図ー3）のようにプラグカバーを取り付けます。プラグカバーは、プラグが奥までしっかり差し込まれていないと取付できません。ご注意ください。

図ー1

図ー2

図ー3

電　源	AC100V　50/60Hz
消費電力（6000N 負荷時）	MAX ： 84W / 3.5A
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒　下降：約 23 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチコードの長さ	2.5m
電源コードの長さ	3.2m

プラグ取付の説明及び仕様

●リナック社製モーター（2 モーター）

【手順 -1】ベッドを横向きまたは裏向きに置き、各プラグが強く差し込みやすい状態にします。※各プラグは強く差し込む必要があります。
【手順 -2】電源用プラグを（図 -1）の位置に強く差し込みます。差し込みが弱いと正常にご使用できません。
【手順 -3】スイッチ用プラグを（図 -2）の位置に強く差し込みます。差し込みが弱いと正常にご使用できません。差込口（4 ヵ所）はどの位置でも正しくご使用できます。
【手順 -4】最後に（図 -3）のようにプラグ止めリングを取り付けます。プラグ止めリングは、プラグが奥までしっかり差し込まれていないと取付できません。

電　　源	AC100V　50/60Hz
消費電力（6000N 負荷時）	MAX ： 168W / 7A
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒　下降：約 23 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチコードの長さ	2.5m
電源コードの長さ	3.2m

フットスイッチの操作方法

【旭精工社製フットスイッチ】
UP を踏んでいる間、ベッド全体が上昇します。離すと停止します。
DN を踏んでいる間、ベッド全体が下降します。離すと停止します。

【リナック社製フットスイッチ（青色）】
UP を踏んでいる間、ベッド全体が上昇します。離すと停止します。
DN を踏んでいる間、ベッド全体が下降します。離すと停止します。

【リナック社製フットスイッチ（黄色）】
UP を踏んでいる間、背部のシート角度が上昇します。離すと停止します。
DN を踏んでいる間、背部のシート角度が下降します。離すと停止します。

【使用上のご注意】
ベッド内部に手足を挟まれる危険性があります。高さを操作中には、周辺に挟まれる危険性のある物、または患者さんなどの人が近づかないよう十分ご注意してください。

設置方法

● 使用方法と注意事項

●本製品は垂直に昇降しません。前後に円弧を描きながら昇降しますので、左記可動図の作動範囲（※印）以上を壁、または人から離して設置してください。
●ベッドの設置後、床との隙間により安定しない場合は、アジャスターで微調整して安定させてください。

定期メンテナンスのお願い　● 快適にお使いいただくために

● 付属のグリーススプレーで 3 ヶ月を目安に下記の説明箇所 (12 箇所) に適量吹き付けてください。
給油を怠ると、がたつきや摩擦音の原因となります。

摩擦音の発生する箇所

※ 回転部分またはボルト部分にグリーススプレーを吹き付けてください。
※ グリースを吹き付けた際にグリースの飛散や、垂れて床を汚すおそれがありますので布等をあててご使用ください。
※ 付属のグリーススプレーは記載の使用方法をよく読んでから取り扱ってください。
※ 万一摩擦音が発生した場合、給油により軽減しますが、浸透するまでに 2、3 日かかります。軽減されない場合は、ボルトキャップをマイナスドライバーやペンチ等で手前に引き出して頂き、隙間からグリススプレーを吹き付けて頂きますようお願いいたします。
※ 軽減されない場合は、ご購入代理店にお申し付けください。

修理を依頼する前に　●「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状		ここをお調べください	処　置
ベッドが動かない	電源が入らない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	確実に差し込んでください。
		電源コードが断線していませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
	電源が入っている	フットスイッチが断線していませんか？	フットスイッチの交換が必要です。
		連続して昇降操作をしていませんか？	約 10 分後に操作を再開してください。
がたつき・傾きがある		アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。

ベッドのパイオニア
株式会社 エンバシー

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口 3-25-14
TEL. 0120-64-9005
URL http://www.embassy.co.jp/